



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району ТО  
НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Германа Титова, 5, E-mail: o1tond@22.mchs.gov.ru, телефон 33-45-23

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

14.09.2023г.

г. Барнаул

### Предписание

#### об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 2308/004-22/41/ПВПР

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 56»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось мероприятие)

В соответствии с планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности в рамках реализации программы профилактики МЧС России, утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковником Супруновским А.М., дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю лейтенантом внутренней службы Шелеговым Дмитрием Евгеньевичем проведено мероприятие по профилактике правонарушений в форме профилактического визита по согласованию с контролируемым лицом в целях оценки соблюдения обязательных требований объекта надзора расположенного по адресу: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 53 в период: с 09 ч 00 мин «14» сентября 2023 г. по 10 ч 00 мин «14» сентября 2023 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующий МБДОУ «Детский сад № 56» Гордеева Людмила Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020	01.07.2024	

	обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	№1479)		
2.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.07.2024	
3.	Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. (на всем объекте)	п. 409 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.07.2024	
4.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (склад на первом этаже)	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); Главы 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2024	
5.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной	ч. 1 ст. 88 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2024	

	пожарной опасности или противопожарными преградами (склад на первом этаже)			
6.	Не все зоны защищены автоматической пожарной сигнализацией (пространство за подвесным потолком)	п. 4.4 СП 486.1311500.2020; ч.4 ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2024	
7.	Наружные пожарные лестницы не соответствуют (ширина пути эвакуации, уклон лестницы, а также высота и ширина проступи) требованиям СП 1.13130.2020 (две лестницы из групп второго этажа)	п. 4.4.1, п. 4.4.3 СП 1.13130.2020; ч.4 ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2024	
8.	Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических условиях	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.07.2024	
9.	Не обеспечена работоспособность электропроводок СПЗ в условиях пожара (тип исполнения кабельной линии не соответствует ГОСТ 31565-2012)	п. 6.4 СП 6.13130.2021; ч. 2 ст. 82, ч.4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.07.2024	
10.	На путях эвакуации объекта защиты не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с СП 52.13330	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 37 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.07.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

**Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание, об исполнении пунктов предписания: 01 июля 2024 года.**

**К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.**

указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 56»

Гордеева Людмила Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Дознаватель ОНД и ПР по Октябрьскому району

ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

лейтенант внутренней службы Шелегов Д.Е.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)




Предложенные мероприятия являются соответствующими в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.2012 № 21-ФЗ «О государственном пожарном надзоре».

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 17.12 КоАП РФ, за нарушение требований пожарной безопасности, предусмотренных пунктом 1 статьи 17.12 КоАП РФ, наказывается штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 17.12 КоАП РФ, за нарушение требований пожарной безопасности, предусмотренных пунктом 1 статьи 17.12 КоАП РФ, наказывается штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей.