



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

№ 05/415/1

«19» сентября 2023

г.

г.Барнаул

(место выдачи предписания)

Мною, Ивановой Мариной Николаевной - должностным лицом, главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю при проведении профилактического визита в отношении: МБДОУ «Детский сад № 56», юридический адрес: 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 53 (указывается наименование контролируемого лица и адрес места нахождения и места осуществления деятельности) выявлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований:

*п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».*

*п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечаний и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.»*

*п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»*

*п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": «Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов».*

*п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств».*

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2023 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить дефекты и повреждения пола в общем коридоре на 1 этаже в корпусе по адресу: г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 53, выполнить эти участки из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию согласно п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Устранить дефекты и повреждения стен в общем коридоре на 1 этаже в корпусе по адресу г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 53, обеспечить отделку, допускающую качественно проводить влажную обработку и дезинфекцию согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Довести уровни искусственной освещенности в корпусе по адресу г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 53 в игровой группы №3 до нормы 400лк, согласно требований п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В корпусе по адресу :Алтайский край, г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 39:

4. Устранить дефекты (выбоины, участки отсутствия покрытия, ямы) покрытия проездов, подходов и дорожек на территории детского сада согласно требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Устранить дефекты и повреждения пола в игровой групп №№7,8,9,10, в спальнях групп №№7,8, в раздевалке для сотрудников на пищеблоке, эти участки выполнить из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию согласно п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Устранить дефекты и повреждения стен в игровой групп №№7,8,9,10, в спальнях групп №№7,8, в раздевалке для сотрудников на пищеблоке обеспечить отделку, допускающую качественно проводить влажную обработку и дезинфекцию согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Устранить дефекты и повреждения отделки дверей в помещениях групп №№7,8,9,10 для качественного проведения ежедневной влажной уборки помещений с применением моющих средств согласно п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения требований: **08.08.2024**


**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:** МБДОУ «Детский сад № 56», 656020, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 53 (наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо предоставить в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю по адресу: 656056, г. Барнаул, ул. М. Горького, д.28; т/факс 66-54-40, 24-99-49, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, эл.почтой E-mail: [mail@22.rosпотребнадзор.ru](mailto:mail@22.rosпотребнадзор.ru) или [odp@22.rosпотребнадзор.ru](mailto:odp@22.rosпотребнадзор.ru); или иным доступным способом в срок до **09.08.2024** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течении десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт




Иванова М.Н.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «13 09 2023

  
(подпись)

  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: